
# Energieprestatiecertificaat

BOUW

## Residentiële eenheid



Hier BUNA - ENERGIE - NEUTRAAL BEN bouwen is vooruitdenken ik !

**Sint-Niklaasstraat 90A bus 11, 9170 Sint-Gillis-Waas**

appartement

identificatiecode: 46020-G-OMV_2018146245/EP05798/A001/D01/SD004

## Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

**Verklaring van de verslaggever**

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **13-06-2022**

Handtekening:

KEN DE CLERCQ


BOUWCENTRALE SCHELDERODE
EP05798

Dit certificaat is geldig tot en met **13 juni 2032.**

## Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

### E-peil

✓ Het E-peil voldoet.




### Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S28) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

## Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| **Datum aanvraag vergunning** | 30/11/2018 |
| **Datum einde van de werken** | 08/10/2021 |
| **Datum ingebruikname** | - |
| **Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)** | 359 |
| **Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))** | 79 |
| **Beschermd volume (m³)** | 310 |
| **Verliesoppervlakte (m²)** | 194 |
| **Bruto vloeroppervlakte (m²)** | 95 |
| **Infiltratiedebiet (m³/(h m²))** | 12,00 |
| **Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))** | 0,29 |
| **CO2-emissie (kg/jaar)** | 93 |
| **Gebouw-id / gebouweenheid-id** | 31046326 / 31046330 |

**Meer informatie?**
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

**Gegevens verslaggever:**
KEN DE CLERCQ
BOUWCENTRALE SCHELDERODE
9820 Merelbeke
EP05798 | 0439870749

**Premies**
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.