Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier BEN ik !

Donkstraat 11, 9170 Sint-Gillis-Waas

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 46020-G-OMV_2018046285/EP17537/A001/D01/SD006

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **04-11-2021**

Handtekening:

BART Luyckx


Studiebureau ENERGEOS
EP17537

Dit certificaat is geldig tot en met **4 november 2031.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S23) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	25/04/2018
Datum einde van de werken	18/01/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.639
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	78
Beschermd volume (m³)	526
Verliesoppervlakte (m²)	364
Bruto vloeroppervlakte (m²)	157
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	1,30
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,31
CO2-emissie (kg/jaar)	385
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20202205 / 30916234

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
BART Luyckx
Studiebureau ENERGEOS
Watermolen 38, 2980 Zoersel
EP17537 | 0669530721

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.