Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Beekstraat 97, 9120 Beveren

woning, open bebouwing

identificatiecode: 46003-G-OMV_2020005682/EP11573/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **30-04-2021**

Handtekening:

Pieter Van hunskerken (Signature)

Digitally signed by Pieter Van hunskerken (Signature)
DN: C=BE, CN=Pieter Van hunskerken (Signature), SN=Van hunskerken, G=Pieter Emmanuel, SERIALNUMBER=66032340719
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-04-30 12:08:47
Foxit Reader Version: 9.4.0

PIETER VAN HUNSKERKEN


Energetica
EP11573

Dit certificaat is geldig tot en met **30 april 2031.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/01/2020
Datum einde van de werken	26/04/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	22.767
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	169
Beschermd volume (m³)	755
Verliesoppervlakte (m²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m²)	189
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	3,40
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,53
CO2-emissie (kg/jaar)	4.152
Gebouw-id / gebouweenheid-id	11662716 / 11663702

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Gegevens verslaggever:
PIETER VAN HUNSKERKEN
Energetica
brielstraat 87, 9120 Melsele
EP11573 | 0824895423

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.